



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01236

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер

ССВЭ RU.M064.H.01236

Сертификат действителен до

14 сентября 2012 г.

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ**  
удостоверяет соответствие  
**ПРОДУКЦИИ** (наименование изделия,  
тип, вид, марка и т.д.)

34 1412  
Код К-ОКП  
8535  
Код ТН ВЭД

Выключатели вакуумные серии ВБ двухполюсного и трехполюсного исполнения на напряжения 27,5 и 35,0 кВ, номинальные токи отключения 25 и 16 кА соответственно, номинальные токи от 630 до 1600 А, изготавливаемые серийно по техническим условиям КУЮЖ.674153.009 ТУ

требованиям нормативных документов:

ГОСТ 687-78 (п.п. 3.1.2, 3.2, 3.3.1а, 3.3.1б, 3.3.1в, 3.3.2, 3.5, 3.6), ГОСТ 18397-86 (п.п. 3.11.1, 3.11.4)

**ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и адресные данные)

ОАО «НПП «Контакт»

410033, г. Саратов,  
ул. им. Спицына Б.В., д. 1



Код ОКПО



Товарный  
знак