



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01097

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер

ССВЭ RU.M064.H.01097

Сертификат действителен до

22 мая 2012 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ
удостоверяет соответствие
ПРОДУКЦИИ (наименование изделия,
тип, вид, марка и т.д.)

34 1410
Код К-ОКП
8535
Код ТН ВЭД

Выключатели вакуумные типа ВБЭМ-10 на номинальное напряжение 10,0 кВ, номинальные токи 630, 800 и 1000 А, номинальные токи отключения 12,5 и 20 кА, изготавливаемые серийно по техническим условиям КУЮЖ.674152.014 ТУ

требованиям нормативных документов:

ГОСТ 687-78 (п.п.3.1.2, 3.2, 3.3.1а, 3.3.1б, 3.3.1в, 3.3.2, 3.4.9, 3.5, 3.6), ГОСТ 18397 (п. 3.11.1).

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и адресные данные)

Код ОКПО

ОАО «НПП «Контакт»

410033, г. Саратов, 8-я Дачная,
ул. Б.В. Спицына, 1



Товарный
знак