

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MB02.B01825

Срок действия с 29.01.2010

по 29.01.2013

№ 0185502

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MB02
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОСЕРТ"
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 12, тел. (495) 361 90 58, факс (495) 361 92 54

ПРОДУКЦИЯ Выключатели вакуумные типа ВВС-27,5 УЗ.1
на U ном 27,5 кВ, I ном 1600 А, I о.ном 25 кА
КУЮЖ. 674153.007 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
34 1410

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52565-2006 (п.п. 6.12.1.2, 6.12.1.4, 6.12.6.3, 6.12.6.4, разд. 7),
ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14)

код ТН ВЭД России:
8535 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «НПП «Контакт». ИНН:6453097665
410033, г. Саратов, ул. им. Спицына Б.В., д. 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОАО «НПП «Контакт». ИНН:6453097665
410033, г. Саратов, ул. им. Спицына Б.В., д. 1, тел. (8452) 63 33 52, факс (8452) 35 76 76

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 01-01-10 от 29.01.2010 г.
ИЦ ОАО «НПП «Контакт» рег. № РОСС.RU.0001.22MB09
Сертификат ЭНЕРГОСЕРТ ССВЭ RU.M064.H.00885

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия:
рядом с товарным знаком изготовителя



Руководитель органа

М.А. Зарецкий
подпись

В.А.Зарецкий

инициалы, фамилия

Эксперт

В.П. Белотелов
подпись

В.П.Белотелов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации