



Поз. Обознач.	Наименование	Код	Примеч.
А1	Линия, проводники КВК67282.028-04	1	
КМ1	Контактор ПМ2-025103 УХЛБ Б 220В (13) ТУ 3427-142-00216823-2005	1	
КТ	Реле 62.33.9.110.0000 шунта "Тинди"	1	
Р1	Релектор СС-35В-В-2.0 ком.ст. ОКД.467.351 Т1	1	
Р2	Релектор СС-35В-В-9.1 ком.ст. ОКД.467.351 Т1	1	
ХТ2,ХТ3	Колесо клеммная КЛ 16/8 РА ДС код 26.401.0653.0 фирме "Промэлектроникс"	2	

Поз. Обознач.	Наименование	Код	Примеч.
РС1	Счетчик импульсов СИ 305-1 УХЛ4 110В	1	
С01, С03	предельного тока ПМ27В-47В4095-001-03	1	
КВМ-10	КВМ-10-31.5/1000 РИОД.686484.0021У	3	
С01	Блок безопасности контактора (ББК-10) КВК674235.001	1	
С02, С04	Узел контактный МБК БСКМ.685112.002	3	
С05, С07	Блок безопасности контактора (ББК-10) КВК674235.001	3	
ХТ1,ХТ4	Колесо клеммная КВК67282.019	1	
УА1	УА1	1	
УА1	УА1	1	
УА4	УА4	1	
УА6	УА6	1	

1. Наличие расцепителя УА4 и счетчика импульсов РС1 определяется преобразованием выключателя.
 2. Испрошение электромеханического выключателя и отключение УА1, УА7 и расцепителя/УА4 определяется преобразованием выключателя.
 3. Исходное положение контактора С03...С07 выключателя и микровыключателя С02 электромеханического УА6 обеспечено.
 4. Выбор С02...С04 обозначения условия 1,2 - Н.Р.; 3,4 - Н.З.
5. Функциональное назначение контактора:
С01,1...С01,4 - контакты оконечная заводя пружина выключен.
С02 - контакт блокировочный при выключении-выключенный.
С03 - контакт блокировочный в цепи отключения.
С04 - контакт блокировочный в цепи отключения.
С05, С07 - контакты для внешних вспомогательных цепей.
6. Соединение:
Н.З.-нормально замкнутые (замыкающие) контакты,
Н.З.-нормально разомкнутые (размыкающие) контакты.

КВК674152.025-3233	Выключатель вакуумный ВБ-10-31,5 Р1	1	
КВК674152.025-3233	Счетчик импульсов СИ 305-1 УХЛ4 110В	1	
КВК674152.025-3233	Контактор ПМ2-025103 УХЛБ Б 220В (13)	1	
КВК674152.025-3233	Реле 62.33.9.110.0000 шунта "Тинди"	1	
КВК674152.025-3233	Релектор СС-35В-В-2.0 ком.ст. ОКД.467.351 Т1	1	
КВК674152.025-3233	Релектор СС-35В-В-9.1 ком.ст. ОКД.467.351 Т1	1	
КВК674152.025-3233	Колесо клеммная КЛ 16/8 РА ДС код 26.401.0653.0	2	
КВК674152.025-3233	Счетчик импульсов СИ 305-1 УХЛ4 110В	1	
КВК674152.025-3233	Блок безопасности контактора (ББК-10) КВК674235.001	1	
КВК674152.025-3233	Узел контактный МБК БСКМ.685112.002	3	
КВК674152.025-3233	Блок безопасности контактора (ББК-10) КВК674235.001	3	
КВК674152.025-3233	Колесо клеммная КВК67282.019	1	
КВК674152.025-3233	УА1	1	
КВК674152.025-3233	УА1	1	
КВК674152.025-3233	УА4	1	
КВК674152.025-3233	УА6	1	