КУЮЖ.674152.031ЭЗ

Для вариантов 3 и 4 КУЮЖ.674152.031СБ (стационарное исполнение).




| Цепь | |
|---|---|
| ШП, 230В, 50Гц "фаза" | 27,29 |
| ШП, 230В, 50Гц "ноль" | 28,36 |
| | 29 |
| | 30 |
| ШУ, 230В, 50Гц "фаза" | 1 |
| Вкл. 230В, 50Гц "фаза" | 12 |
| ШУ, Вкл. 230В, 50Гц "ноль" | 11 |
| Откл. 230В, 50Гц "фаза" | 17 |
| Откл. 230В, 50Гц "ноль" | 8 |
| н.р. SQ6 | 18 |
| Аварийный сигнал | 13 |
| | 20 |
| Токов. защита I | 2 |
| Токов. защита II | 3 |
| | 4 |
| Токов. защита III | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| Расцепитель независимого источника 220В,пост. тока | 9 |
| | 10 |
| Расцепитель минимального напряжения 100В, 50Гц | 31 |
| | 32 |
| Контроль | 35 |
| | 47 |
| н.р. SQ7.2 | 19 |
| н.з. SQ7.4 | 14 |

| Цепь | |
|---|---|
| 15 | Н.Р. SQ5.1 |
| 16 | Н.З. SQ5.1 |
| 23 | Н.Р. SQ5.2 |
| 24 | Н.З. SQ5.2 |
| 21 | Н.Р. SQ5.3 |
| 22 | Н.З. SQ5.3 |
| 25 | Н.Р. SQ5.4 |
| 26 | Н.З. SQ5.4 |
| 33 | Н.Р. SQ6.1 |
| 34 | Н.З. SQ6.1 |
| 39 | Н.Р. SQ6.2 |
| 40 | Н.З. SQ6.2 |
| 37 | Н.Р. SQ6.3 |
| 38 | Н.З. SQ6.3 |
| 41 | Н.Р. SQ6.4 |
| 42 | Н.З. SQ6.4 |
| 45 | Н.Р. SQ7.1 |
| 46 | Н.З. SQ7.1 |
| 43 | Н.Р. SQ7.3 |
| 44 | Н.З. SQ7.3 |

| Поз. обознач. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| A1 | Панель управления КУЮЖ.687282.089 | 1 | |
| K1 | Реле РП-21М-004-УХЛ4 Б, 110В, 50Гц с розеткой типа 1 | | |
| | ТУ16-523.593-80 | 1 | |
| R1 | Резистор С5-35В-8-100 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ | 1 | |
| R2, R3 | Резистор С2-33н-2М 4,7 кОм ±5%-1-Г ШКАБ.434.110.007ТУ | 2 | |
| R4 | Резистор С2-33н-2М 1 кОм ±5%-1-Г ШКАБ.434.110.007ТУ | 1 | |
| R5 | Резистор С5-35В-8-1,5 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ | 1 | |
| R6 | Резистор С5-35В-16-3,9 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ | 1 | |
| R7 | Резистор С5-35В-8-2,0 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ | 1 | |
| R8 | Резистор С5-35В-8-1,0 к Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ | 1 | |
| VD1...VD4 | Диод Д222-40Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ | 4 | |
| VD5 | Диод Д212-10Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ | 1 | |
| VD6 | Мост выпрятительный КВРС 308 фирма "Пронэлектроника" | 1 | |
| VD7,VD11 | Диод Д212-25Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ | 2 | |
| VS1 | Тиристор Т222-25-12 ТУ16-95 ИЕАЛ.432000.031ТУ | 1 | |
| XT1...XT4 | Винт В.М6-6gх35.46.019 ГОСТ 17475-80 | 4 | |
| XT5 | Колодка клеммная KL 16/8 PA DS код 29.601.0853.0 | | |
| | фирмы "Пронэлектроника" | 1 | |
| XT6, XT7 | Винт В.М4-6gх22.46.019 ГОСТ 17473-80 | 2 | |
| XT8, XT9 | Винт В.М6-6gх35.46.019 ГОСТ 17475-80 | 2 | |
| A2 | Панель КУЮЖ.687282.090 | | |
| VD8...VD10 | Мост выпрятительный КВРС 2510 фирма "Пронэлектроника" | 3 | |

| Поз. обознач. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| C1 | Конденсатор SF152 V 350 P 570 T (1500 мкФ, 350 В) | | |
| | фирмы "ЭМСИ-Компоненты" | 1 | |
| KM1 | Контактор КМ5100В УХЛ2, 220В пост. тока | | |
| | ТУ16-93 БКЖИ.644413.001ТУ | 1 | |
| PC1 | Счетчик импульсов СИ 206-1 УХЛ4, | | |
| | 110В постоянного тока ТУ25-01.888-78 | 1 | |
| QS1...QS3 | Камера дугогасительная вакуумная (см. табл.) | 3 | |
| SQ1 | Блок вспомогательных контактов БВК-1 | | |
| | БВДК.640103.001 ПМ | 1 | |
| SQ2 | Микропереключатель СТЭК-А2 фирма "Пронэлектроника" | 1 | |
| SQ3, SQ4 | Блок вспомогательных контактов БВК-1 | | |
| | БВДК.640103.001 ПМ | 2 | |
| SQ5...SQ7 | Блок вспомогательных контактов (БВК-10) КУЮЖ.642235.001 | 3 | |
| XP1 | Вилка ШР60П47НШ2 ГЕО.364.107 ТУ | 1 | |
| YAC1 | Электромагнит КУЮЖ.684121.055-02 | 1 | 220В, 60А |
| YAT1 | Электромагнит КУЮЖ.677169.058 | 1 | 220В, 1,5А |
| YA1...YA3 | Расцепитель максимального тока | | |
| | КУЮЖ.684121.065 | 3 | 5А |
| YA4 | Расцепитель независимого источника КУЮЖ.684121.067 | 1 | 220В 0,7А |
| YA5 | Расцепитель минимального напряжения | | |
| | КУЮЖ.684121.023 | 1 | |
| XT10 | Колодка клеммная GS/4 код 27 16 04 6 | | |
| | фирмы "PHOENIX CONTACT" | 1 | |

| Обозначение | Ячейка | Напряжение питания | Напряжение управления | Номинальный ток отключения, кА | QS1...QS3 |
|---|---|---|---|---|---|
| КУЮЖ.674152.031 | Стационарный | ~230В 50Гц | ~230В 50Гц | 31,5 | КДВАЭ-10-31,5/3150 УХЛ2 ММБД.686484.026ТУ |
| -01 | | | | 40 | КДВА-10-40/3150 УХЛ2 ММБД.686484.047ТУ |
| -02 | | | | 31,5 | КДВАЭ-10-31,5/3150 УХЛ2 ММБД.686484.026ТУ |
| | | | | 40 | КДВА-10-40/3150 УХЛ2 ММБД.686484.047ТУ |
| | | | | 31,5 | КДВАЭ-10-31,5/3150 УХЛ2 ММБД.686484.026ТУ |
| | | | | 40 | КДВА-10-40/3150 УХЛ2 ММБД.686484.047ТУ |

1. Наличие расцепителей YA1...YA5 определяется требованием заказчика.
2. Исполнение электромагнита отключения YAT1 и расцепителей YA1...YA3 и YA5 определяется требованием заказчика.
3. Исходное положение контактов SQ1; SQ3...SQ7 выключателя обеспечено предварительным их включением.
4. Выводы SQ1,SQ3,SQ4 обозначены условно: 1,2 – н.р.; 3,4 – н.з.
5. Выводы катушки контактора KM1 обозначены условно.
6. Функциональное назначение контактов:
SQ1 –контакт для подключения конденсатора к электромагниту включения;
SQ2 –контакт блокировочный при вкатывании–выкатывании;
SQ3 – контакт блокировочный в цепи включения;
SQ4 – контакт блокировочный в цепи отключения;
SQ5...SQ7 – контакты для внешних вспомогательных цепей.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | КУЮЖ.674152.031ЭЗ | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | Н. докум. | | | | Выключатель вакуумный ВБЭ-10 УХЛ2 с номинальным током отключения 31,5 и 40 кА | Лит. / Масса / Масштаб |
| Пров. | | Засов | | | | | О |
| Т.контр. | | Шляхова | | | | Схема электрическая принципиальная | |
| Н.контр. | | Черноусова | | | | | Лист / Листов 1 |
| Утв. | | Якубка | | | | | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Копировал Формат А3х3