

Обозначение	Условное обозначение исполнения	I, А	Напряжение		Рис
			питания, В	устройства, В	
КМОД 6.74152.016-20	ВБЗК1-10-31,5/1600	WZ1600	~220 В	220 В пост. тока	8
-21	ВБЗК2-10-31,5/1600	WZ2			

Поз. обознач.	Наименование	Код	Примечание
C1	Конденсатор К50-17-400В-1000мкФ±30% В ОМД 464.1101У	1	
PC1	Счетчик импульсов СИ206-1 220В, пост.тока П25-01.888-78	УП4	
Q51...	Q53 Камера звукоусилительная вакуумная КДВК4-10-31,5/1600 УМГ2 ИМПЬ.686454.01ЗУ	1	
SQ1...SQ8	Переключающий блок контактного узла БКМ ДС.150529.019.1	БКМ	8
SQ9,SQ10	Блок контактов МБК ДС.150070.001.1	2	
УП1,УП2	Вилка 2Р1Т48КБ520ШЗГ ГЕО.364.120 ПУ	2	
УАС1	Электромонтаж КИОЖ 684121.003	1	220В пост.ток
УАТ1	Электромонтаж КИОЖ 684121.008-03	1	220В пост.ток
УЛВ	Блок зажигания БЗ26-1,5П10-В/В УЗ-4 П16-87 ИФР.687224.011 ПУ	1	
А1	Панель управления КИОЖ 687282.04Z		
Р4	Резистор СЗ-35В-В-750 Ом±5% ОМД.467.551 ПУ		
К1	Реле РПЗ1М-004 60В пост.тока УМТ4		
КМ1	с розеткой типа П1 216-523.593-80	1	
	Контактор КМ5100В У2 220В пост.тока П16-93 БКМД.644413.001	1	
Р1	Резистор ЦЗ-33М-2М 560кΩ±5%-1Г ШМД.434110.007П	1	
Р2,Р3	Резистор СЗ-35В-В-3 Ом±5% ОМД.467.551 ПУ	2	
УД1...УД4	Диод ДП2-25Х-10 ПУЗ.69-05755571-008-97	4	
УД5,УД6	Диод ДП2-10Х-10 ПУЗ.69-05755571-008-97	2	
УД9,УД10	Диод ДП2-25Х-10 ПУЗ.69-05755571-008-97	1	
УП1,УП2	Блок зажигания БЗ26-1,5П10-В/В УЗ-4 П16-87 ИФР.687224.011 ПУ	2	
УХ3...УП7	Витт В.М4-6м46.36.019 ГОСТ 17473-80	5	

Контакты элементов SQ1...SQ10, КМ1 обозначены условно.