КУЮЖ.674152.021-0433



Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
PC1	Счетчик импульсов СИ206−1 110В, перем.тока	УХЛ4	
	ТУ4278−47646985−001−03	1	
QS1...QS3	Камера дугогасительная вакуумная		
	(см. табл.)	3	
SQ1...SQ8	Узел контактный БКМ−1 ДС.150510.001.1	8	
SQ9,SQ10	Блок контакт МБК БКЖИ.685112.007	2	
XP1,XP2	Вилка Нап 24 DD код 09 16 024 3001 фирмы "HARTING"	1	
YAC1	Электромагнит КУЮЖ.684121.055−01	1	110В,120А
YAT1	Электромагнит КУЮЖ.677169.058−02	1	110В,3.0А
XT6	Колодка клеммная G5/4 код 27 16 04 6		
	фирмы"PHOENIX CONTACT"	1	
A1	Панель управления КУЮЖ.687282.092−01		
K1	Реле РП21М−004−УХЛ4 Б 60В, пост.тока		
	с розеткой типа 1 ТУ16−523.593−80	1	
KM1	Контактор КМ5100 У2 110В пост.тока		
	ТУ16−93 БКЖИ.644413.001 ТУ	1	
R2	Резистор С5−35В−8−750 Ом±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R3	Резистор С5−35В−16−1,0 кОм±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R4	Резистор С5−35В−8−240 Ом±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
VD1, VD2	Диод Д232−80Х−10 ТУ16−95 ИЕАЛ.432310.001 ТУ	2	
VD6, VD7	Диод Д212−25Х−10 ТУ16−95 ИЕАЛ.432310.001 ТУ	2	
XT1...XT4	Винт В.М6−6gх20.46.019 ГОСТ 17473−80	4	
XT5	Колодка клеммная KL 16/8 PA DS код 29.401.0853.0		
	фирмы "Промэлектроника"	1	

Обозначение	Условное обозначение типов исполнений	Ячейка	Напряжение питания	Напряжение управления	Номинальный ток, А	Номинальный ток отключения, кА	QS1...QS3
КУЮЖ.674152.021−	04 ВБЭК5	К105 К305Б	110В, пост. тока	110В, пост. тока	1600; 2000; 2500; 3150	31.5	КДВАЗ−10−31,5/3150 УХЛ2 МИБД.686484.026ТУ
						40	КДВА−10−40/3150 УХЛ2 МИБД.686484.047ТУ
КУЮЖ.674152.021−	24 ВБЭС15	К61М			1600; 2000; 2500; 3150	31.5	КДВАЗ−10−31,5/3150 УХЛ2 МИБД.686484.026ТУ
						40	КДВА−10−40/3150 УХЛ2 МИБД.686484.047ТУ
КУЮЖ.674152.021−	94 ВБЭС65	К59			1600; 2000;	31.5	КДВАЗ−10−31,5/3150 УХЛ2 МИБД.686484.026 ТУ
						40	КДВА−10−40/3150 УХЛ2 МИБД.686484.047 ТУ
КУЮЖ.674152.021−	08 ВБЭК9	К105ЭБ К−2−10−26ЭБ			1600; 2000; 2500; 3150	31.5	КДВАЗ−10−31,5/3150 УХЛ2 МИБД.686484.026 ТУ
						40	КДВА−10−40/3150 УХЛ2 МИБД.686484.047 ТУ

1. Выводы элементов SQ1...SQ10 обозначены условно.
2. Камеру вакуумную дугогасительную установливать по требованию заказчика в зависимости от номинального тока отключения, согласно таблице . Допускается вместо камеры КДВАЗ−10−31,5/3150 УХЛ2 МИБД.686484.026 ТУ устанавливать камеру ДКВБ.686484.024.

Изм.	Лист	? докум.	Подп.	Дата	КУЮЖ.674152.021−0433		
Разраб.		Прохорова			Выключатель вакуумный типа ВБЭ 10 −31,5(40) УХЛ2	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Басов						1:1
Т.контр.		Шаткова			Схема электрическая принципиальная	Лист	Листов 1	
Н.контр.		Харитонова						
Утв.		Чайка						

Копировал Формат А2

Перв. примен. КУЮЖ.674152.021

Справ. ?

Инв. ? подл. Подп. и дата Инв. ? дубл. Подп. и дата