



Конт.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Х15	Для подключения трансформаторов тока											

Puc1

220B	21	30	EK1
220B	22	31	
220B	23	32	

PUC2

	21	31	EK1
220B	22		
220B	23	32	

3. Функциональное назначение элементов:
 SQ4...SQ9 – контакты коммутирующие для внешних
 потребителей цепей.
 SQ3 – контакт блокировочный в цепи включения
 выключателя;
 SQ2 – контакт блокировочный в цепи отключения
 выключателя;
 SQ1.1, SQ1.2 – контакты блокировочные в цепи
 повторного включения выключателя.

Поз.	Наименование	Ко.	Примечание
обозначение			
A1	Привод (см. табл.)	1	
EK1	Подогрев КИУЖ 661817.003-01	1	
KM1	Контактор ТУ6-644.010-85 (см. табл.)	1	
РС1	Счетчик импульсов СИ 206-1 УИП, 110В, переменного тока Т25-01.888-78	1	перем. тока
ХТ3, ХТ4	Блок зажимов	1	
ХТ5	Блок зажимов	1	

Обозначение	Условное обозначение исполнения	Руч.Напращ. глянцевый бл. матового	А1	КМ1
КЮЖ.30.331.3.011-01	ПЭМ-500XП.110Б	1	КЮЖ.30.331.3.012-01	МЭ-20Б УЛ3.110Б
-03	ПЭМ-500XП.110Б	2	КЮЖ.30.331.3.012-03	МЭ-20Б УЛ3.110Б
-05	ПЭМ-500XП.110Б	1	КЮЖ.30.331.3.012-05	МЭ-20Б УЛ3.110Б
-07	ПЭМ-200Т.110Б	2	КЮЖ.30.331.3.012-07	МЭ-20Б Т3.110Б

1. Выводы SQ1... SQ9 обозначены условно: 1,2 – н.р.,

3,4 - H.3.

2. Элементы схемы $SQ1...SQ5$ изображены во включенном начальном положении.

[illegible]