

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MB02.B01570

Срок действия с 24.10.2008

по 24.10.2011

7724500

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MB02  
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОСЕРТ"  
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 12, тел. (495) 361 90 58, факс (495) 361 92 54

ПРОДУКЦИЯ Выключатели вакуумные типа ВБЭТ-27,5IV УХЛ1 на  
Уном 27,5 кВ, Iном 630, 1600 А, Iо.ном 25 кА  
КУЮЖ.674153.001 ТУ  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
34 1412

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ Р 52565-2006 (п.п. 6.12.1.2, 6.12.1.4, 6.12.5.2, 6.12.6.3, 6.12.6.4,  
разд. 7), ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14)

код ТН ВЭД России:  
8535 21 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «НПП «Контакт». ИНН:6453097665  
410033, г. Саратов, ул. им. Спицына Б.В., д. 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОАО «НПП «Контакт». ИНН:6453097665  
410033, г. Саратов, ул. им. Спицына Б.В., д. 1, тел. (8452) 63 33 52, факс (8452) 35 76 76

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 24-10-08 от 24.10.2008 г.  
ИЦ ОАО «НПП «Контакт» рег. № РОСС.RU.0001.22MB09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия:  
рядом с товарным знаком изготовителя



Руководитель органа

*В.А.Зарецкий*  
подпись

В.А.Зарецкий

инициалы, фамилия

Эксперт

*В.П.Белотелов*  
подпись

В.П.Белотелов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации